


予 想 性 能 曲 線

顧 客 殿

工事番号 ポンプ名称 燃料油移送用ポンプ 安全増防爆型(屋内形)

形 式	LGB-25V	周波数	60 Hz	揚 液	燃料油
吐出し量	55, 50 L/min	電 圧	400 V	粘 度	3~5 mm ² /s
全圧力	0.3, 0.49 MPa	出 力	0.75, 1.5 kW	温 度	常温 °C
吐出し圧力	0.25, 0.44 MPa	回転速度	1800 min ⁻¹	比 重	-
吸込圧力	-0.05 MPa	□ 径	25A×25A		



備 考	承認	
	審査	
	作成	
	年 月 日	OCT. 7, 13
	図 番	TL-13015A6 R.V.

(TAIKO KIKAI W.No. -)